



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovodni sistem	Mesto odvzema	Datum odvzema	Parameter	Rezultat	Mejna vrednost	Enota	Ocena
Vod.sistem Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.05.2026	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vod.sistem Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.05.2026	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vod.sistem Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.05.2026	Električna prevodnost (20°C)	502	2500	µS/cm	SKLADEN
Vod.sistem Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vod.sistem Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vod.sistem Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.05.2026	Motnost	0,12	/	NTU	SKLADEN
Vod.sistem Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.05.2026	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vod.sistem Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.05.2026	Permanganatni indeks (oksid)	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vod.sistem Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.05.2026	Temperatura vode	12,4	/	°C	SKLADEN
Vod.sistem Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vod.sistem Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.05.2026	pH	7,7	9,5		SKLADEN
Vod.sistem Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vod.sistem Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	13.05.2026	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	13.05.2026	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	13.05.2026	Električna prevodnost (20°C)	456	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	13.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	13.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	13.05.2026	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	13.05.2026	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	13.05.2026	Permanganatni indeks (oksid)	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	13.05.2026	Temperatura vode	13,2	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	13.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	13.05.2026	pH	7,6	9,5		SKLADEN
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	13.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	13.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	27.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	27.05.2026	Klor-prosti	<0.05	/	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	27.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	27.05.2026	Temperatura vode	12,6	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	27.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	27.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	27.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	27.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	27.05.2026	Klor-prosti	<0.05	/	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	27.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN



Vodovodni sistem Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	27.05.2026	Temperatura vode	13,1	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	27.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	27.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	27.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	3	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	2,6-Diklorobenzamid	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Acetoklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Akrlamid	<0.03	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Alaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Aldrin	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Aluminij	16	200	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Ametrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Antimon	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Arzen	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Atrazin	<0.04	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Atrazin, Desetil-	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Baker	<0.010	2	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Benzen	<0.2	1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Benzo(a)piren	<0.01	0,01	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Benzo(b)fluoranten	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Benzo(ghi)perilen	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Benzo(k)fluoranten	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Bisfenol A	<0.25	2,5	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Bor	<0.010	1,5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Bromat	<2	10	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Celotni cianid	<5	50	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Cianazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Dieldrin	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Električna prevodnost (20°C)	438	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Endrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Epiklorohidrin	<0.1	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Fluorid	<1.0	1,5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Heksaklorobutadien (HCBd)	<0.05	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Heptaklor	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN



Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Heptaklorepksid	<0.03	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Izodrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Kadmij	<1.0	5	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Kalcij	47	/	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Kalij	0,22	/	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Karbonatna trdota	14,1	/	°N	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Klorat	<0.01	0,25	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Klorid	8,6	250	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Krom	<10	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Magnezij	29	/	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Mangan	<10	50	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Metamitron	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Metazaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Metolaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Metribuzin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Motnost	0,58	/	NTU	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Natrij	3,6	200	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Nekarbonatna trdota	1,2	/	°N	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Nikelj	<10	20	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Nitrat	4,9	50	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Nitrit	<0.01	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluorobutanojska kislina	0,00053	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluorobutansulfonska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluorodekansulfonska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluorododekansulfonska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluoroheksanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluoroheptansulfonska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluorononanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluorononansulfonska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluoropentanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN



Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluoropentansulfonska kis	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluorotridekanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluorotridekansulfonska k	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Perfluoroundekansulfonska k	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Permanganatni indeks (oksid	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Pesticidi (vsota)	<0.05	0,5	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Policiklični aromatski ogljikov	<0.04	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Prometon	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Prometrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Propazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Sebutilazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Selen	<1.0	20	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Simazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Simetrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Skupna trdota	15,3	/	°N	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Sulfat	4,6	250	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Svinec	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Temperatura vode	12,1	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Terbumeton	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Terbutilazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Terbutrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	10	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Uran	<10	30	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Vinilklorid	<0.05	0,5	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Vsota PFAS	<0.03	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	alfa-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	alfa-endosulfan	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	beta-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	beta-endosulfan	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	delta-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	gama-HCH (Lindan)	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	o,p-DDD	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	o,p-DDE	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	o,p-DDT	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	p,p-DDD	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	p,p-DDE	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	p,p-DDT	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN



Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	pH	7,8	9,5		SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Železo	<10	200	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	14.05.2026	Živo srebro	<0.5	1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	27.05.2026	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	27.05.2026	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	27.05.2026	Clostridium perfringens	0	/	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	27.05.2026	Električna prevodnost (20°C)	242	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	27.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	27.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	27.05.2026	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	27.05.2026	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	27.05.2026	Permanganatni indeks (oksid)	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	27.05.2026	Temperatura vode	14,2	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	27.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	27.05.2026	pH	7,9	9,5		SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	27.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	27.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	27.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	27.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	27.05.2026	Temperatura vode	10,8	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	27.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	27.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	27.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vod.sistem Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	13.05.2026	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vod.sistem Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	13.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vod.sistem Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	13.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vod.sistem Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	13.05.2026	Temperatura vode	13,6	/	°C	SKLADEN
Vod.sistem Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	13.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vod.sistem Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	13.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vod.sistem Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	13.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vod.sistem Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	13.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vod.sistem Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	13.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vod.sistem Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	13.05.2026	Temperatura vode	11,6	/	°C	SKLADEN
Vod.sistem Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	13.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vod.sistem Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	13.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vod.sistem Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	13.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Britof, Trgovina Mercator	25.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovodni sistem Kranj	Britof, Trgovina Mercator	25.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Britof, Trgovina Mercator	25.05.2026	Temperatura vode	14,4	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Britof, Trgovina Mercator	25.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Britof, Trgovina Mercator	25.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Britof, Trgovina Mercator	25.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mavčiče, Vrtec	25.05.2026	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mavčiče, Vrtec	25.05.2026	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mavčiče, Vrtec	25.05.2026	Električna prevodnost (20°C)	213	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mavčiče, Vrtec	25.05.2026	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mavčiče, Vrtec	25.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mavčiče, Vrtec	25.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mavčiče, Vrtec	25.05.2026	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mavčiče, Vrtec	25.05.2026	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mavčiče, Vrtec	25.05.2026	Permanganatni indeks (oksid)	1,1	5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mavčiče, Vrtec	25.05.2026	Temperatura vode	13,3	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mavčiče, Vrtec	25.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mavčiče, Vrtec	25.05.2026	pH	8,2	9,5		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mavčiče, Vrtec	25.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mavčiče, Vrtec	25.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	16	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mače 13	11.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mače 13	11.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mače 13	11.05.2026	Temperatura vode	15,2	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mače 13	11.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mače 13	11.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Mače 13	11.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.05.2026	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.05.2026	Temperatura vode	12,4	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševke, Osnovna šola	11.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševke, Osnovna šola	11.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševke, Osnovna šola	11.05.2026	Temperatura vode	15,8	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševke, Osnovna šola	11.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševke, Osnovna šola	11.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševke, Osnovna šola	11.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Potoče, DSO Preddvor	11.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovodni sistem Kranj	Potoče, DSO Preddvor	11.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Potoče, DSO Preddvor	11.05.2026	Temperatura vode	14,1	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Potoče, DSO Preddvor	11.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Potoče, DSO Preddvor	11.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Potoče, DSO Preddvor	11.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	25.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	25.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	25.05.2026	Temperatura vode	13,9	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	25.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	25.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	25.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Osnovna šola	25.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Osnovna šola	25.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Osnovna šola	25.05.2026	Temperatura vode	13,9	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Osnovna šola	25.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Osnovna šola	25.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Osnovna šola	25.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	1,2-Dikloroetan	<0.2	3	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	2,6-Diklorobenzamid	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Acetoklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Akrlamid	<0.03	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Alaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Aldrin	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Aluminij	<10	200	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Ametrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Antimon	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Arzen	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Atrazin	<0.04	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Atrazin, Desetil-	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Atrazin, Desizopropil-	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Baker	<0.010	2	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Benzen	<0.2	1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Benzo(a)piren	<0.01	0,01	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Benzo(b)fluoranten	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Benzo(ghi)perilen	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Benzo(k)fluoranten	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Bisfenol A	<0.25	2,5	µg/L	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Bor	<0.010	1,5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Bromat	<2	10	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Dieldrin	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Električna prevodnost (20°C)	293	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Endrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Epiklorohidrin	<0.1	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Fluorid	<1.0	1,5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Heksaklorobutadien (HCBd)	<0.05	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Heptaklor	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Heptaklorepoksidi	<0.03	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Izodrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Kadmij	<1.0	5	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Kalcij	34	/	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Kalij	0,14	/	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Karbonatna trdota	9,3	/	°N	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Klorat	<0.01	0,25	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Klorid	<1.0	250	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Krom	<10	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Magnezij	20	/	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Mangan	<10	50	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Metamitron	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Metazaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Metolaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Metribuzin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Motnost	0,19	/	NTU	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Natrij	0,37	200	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Nekarbonatna trdota	0,9	/	°N	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Nikelj	<10	20	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Nitrat	5,4	50	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Nitrit	<0.01	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluorobutanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluorobutansulfonska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluorodekansulfonska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluorododekansulfonska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluoroheksanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluoroheptansulfonska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluorononanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluorononansulfonska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluoropentanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluoropentansulfonska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluorotridekanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluorotridekansulfonska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Perfluoroundekansulfonska kislina	<0.0005	/	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Permanganatni indeks (oksid)	0,58	5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Pesticidi (vsota)	<0.05	0,5	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Policiklični aromatski ogljikovi	<0.04	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Prometon	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Prometrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Propazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Sebutilazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Selen	<1.0	20	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Simazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Simetrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Skupna trdota	10,2	/	°N	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Sulfat	2,8	250	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Svinec	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Temperatura vode	13,5	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Terbumeton	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Terbutilazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Terbutrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	10	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Uran	<10	30	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Viniiklorid	<0.05	0,5	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Vsota PFAS	<0.03	0,1	µg/L	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnovec 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	alfa-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	alfa-endosulfan	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	beta-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	beta-endosulfan	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	delta-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	gama-HCH (Lindan)	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	o,p-DDD	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	o,p-DDE	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	o,p-DDT	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	p,p-DDD	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	p,p-DDE	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	p,p-DDT	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	pH	8	9,5		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Železo	<10	200	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Vrtec Janček	14.05.2026	Živo srebro	<0.5	1	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Voklo, Osnovna šola	25.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Voklo, Osnovna šola	25.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Voklo, Osnovna šola	25.05.2026	Temperatura vode	14	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Voklo, Osnovna šola	25.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Voklo, Osnovna šola	25.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Voklo, Osnovna šola	25.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Žabnica, Osnovna šola	11.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Žabnica, Osnovna šola	11.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Žabnica, Osnovna šola	11.05.2026	Temperatura vode	15,8	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Žabnica, Osnovna šola	11.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Žabnica, Osnovna šola	11.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Žabnica, Osnovna šola	11.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	29.05.2026	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	29.05.2026	Azen	11	10	µg/L	NESKLADEN
Vodovodni sistem Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	29.05.2026	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovodni sistem Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	29.05.2026	Električna prevodnost (20°C)	518	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovodni sistem Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	29.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	29.05.2026	Klor-prosti	0,06	/	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	29.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	29.05.2026	Motnost	0,16	/	NTU	SKLADEN
Vodovodni sistem Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	29.05.2026	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	29.05.2026	Permanganatni indeks (oksid	0,81	5	mg/L	SKLADEN

Vodovodni sistem Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	29.05.2026	Temperatura vode	14,5	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	29.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	29.05.2026	pH	8,1	9,5		SKLADEN
Vodovodni sistem Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	29.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	29.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	29.05.2026	Železo	250	200	µg/L	NESKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	12.05.2026	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	12.05.2026	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	12.05.2026	Električna prevodnost (20°C)	336	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	12.05.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	12.05.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	12.05.2026	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	12.05.2026	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	12.05.2026	Permanganatni indeks (oksid)	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	12.05.2026	Temperatura vode	11,3	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	12.05.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	12.05.2026	pH	8	9,5		SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	12.05.2026	Število kolonij pri 22 °C	7	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	12.05.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Neskladna parametra ne predstavljata tveganja za zdravje. Vzrok za neskladnost ni bil najden. Odvzet je bil ponovni vzorec vključno s kontrolnim vzorcem. Oba odvzeta vzorca sta bila skladna.							
Vodovodni sistem Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	5.06.2026	Arzen	5,1	10	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	5.06.2026	Železo	20	200	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Planica	vodohran Planica	5.06.2026	Arzen	6,7	10	µg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Planica	vodohran Planica	5.06.2026	Železo	84	200	µg/L	SKLADEN