



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovodni sistem	Mesto odvzema	Datum odvzema	Parameter	Rezultat	Mejna vrednost	Enota	Ocena
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	19.12.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	19.12.2025	Klor-prosti	<0.05	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	19.12.2025	Koliiformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	19.12.2025	Temperatura vode	8,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	19.12.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	19.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	19.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	05.12.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	05.12.2025	Koliiformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	05.12.2025	Temperatura vode	8,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	05.12.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	05.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	05.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	05.12.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	05.12.2025	Koliiformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	05.12.2025	Temperatura vode	9,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	05.12.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	05.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	05.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Balanz caffe	05.12.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Balanz caffe	05.12.2025	Koliiformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Balanz caffe	05.12.2025	Temperatura vode	14,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Balanz caffe	05.12.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Balanz caffe	05.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Balanz caffe	05.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	01.12.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	01.12.2025	Koliiformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	01.12.2025	Temperatura vode	9,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	01.12.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	01.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	01.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	05.12.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	05.12.2025	Koliiformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	05.12.2025	Temperatura vode	10,7	/	°C	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	05.12.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	05.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	05.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	05.12.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	05.12.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	05.12.2025	Temperatura vode	9,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	05.12.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	05.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	11	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	05.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	9	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	01.12.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	01.12.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	01.12.2025	Temperatura vode	10,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	01.12.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	01.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	01.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.12.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.12.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.12.2025	Temperatura vode	10,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.12.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	01.12.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	01.12.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	01.12.2025	Temperatura vode	12,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	01.12.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	01.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	01.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	01.12.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	01.12.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	01.12.2025	Električna prevodnost (20°C)	223	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	01.12.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	01.12.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	01.12.2025	Motnost	0,19	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	01.12.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	01.12.2025	Permanganatni indeks (oksidativnost)	0,76	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	01.12.2025	Temperatura vode	11	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	01.12.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna Kranj

Komunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	01.12.2025	pH	8,2	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	01.12.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	01.12.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN

Vsi odvzeti vzorci so bili skladni z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).